



### 技术要求

1. 阀门设计标准: JB/T7746;
2. 连接尺寸标准: JB/T79-2015;
3. 结构长度标准: 企标;
4. 阀门检验标准: GB/T13927;
5. 材质压力温度等级: GB/T12224.

6	螺栓	A193 B8	
5	阀盖	A182 F304	
4	垫片	304+石墨	
3	弹簧	SS	
2	阀瓣	A276 304	
1	阀体	A182 F304	
NO.	NAME	MATERIAL	REMARK

#### 性能规范表

公称压力 PN		100	
公称	强度试验	15.0	MPa
	上密封试验	/	
压	密封试验	11.0	
	气密封试验	0.6	
工作温度		-29~200 °C	
使用介质: 水、气、油等介质			

包头市精凯阀门有限公司

止回阀

H41W-100P

DN	L	D	W	R	t	f	N-φh
50	300	195	145	112	28	3	4-25